



ESCLARECIMENTOS REFERENTES AO EDITAL DE LICITAÇÃO PRESENCIAL LRE 001/2020.

Pergunta

Solicitação de informações referentes ao item 10.3 - Console de Operação e Controle, do Caderno 1.

Fornecimento de modelos e padrões utilizados na usina.

10.3 - Console de Operação e Controle

A CONTRATADA deverá fornecer console de operação e controle para a Central de Monitoramento Local, com mobiliário completo para dois operadores, constituído por sistema tipo modular, apropriados para sistemas de CFTV, com estruturas metálicas em alumínio ou aço e com acabamento em madeira que garantam robustez e durabilidade.

A CONTRATADA deverá consultar a ELEJOR, para verificação dos modelos e padrões utilizados na usina antes da aquisição e fornecimento.

Resposta:

O padrão do item 10.3 - Console de Operação e Controle assume as dimensões conforme descritas a seguir:

Requisitos mínimos:

- dimensões 1,20 m (largura) x 0,73 m (altura) x 0,80 m (profundidade);
- ter estrutura para acomodar 2 monitores 21" sobre a mesa e 1 monitor de 42", a ser instalado num suporte acima dos 2 monitores de 21";
- ter espaço para acomodar os equipamentos listados no item 10.3;
- gaveteiro móvel (com rodinhas) ao invés de gaveta;
- similar ao móvel de fabricação Ellan.

Ressalta-se ainda, a importância da visita técnica para esclarecer todas as dúvidas.